

L.dz. ZP-GN/2/2007

**Uczestnicy Postępowania Przetargowego
Utwardzenie dróg osiedlowych o długości 600 mb. w miejscowości
Jordanów Śląski o nawierzchni tłuczniowej zaklinowanej
wg rozdzielnika**

Dotyczy: Zapytań skierowanych do Zamawiającego

Wójt Gminy Jordanów Śląski wyjaśnia i odpowiada:

1. W wykazie wykonanych robót, jakie mają zostać wykazane rodzaje nawierzchni. Czy zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty (nawierzchnie bitumiczne) czy zgodnie z § 6 pkt. 4 SIWZ nawierzchnie tłuczniowe.

Odpowiedź.

Roboty jakie mają zostać wykazane to nawierzchnie tłuczniowe.

2. W przedmiarze robót nie jest uwzględniona warstwa odsączająca. Proszę wyjaśnić czy podbudowa z tłuczni kamiennego ma być wykonana bezpośrednio w korycie na gruncie. Jeśli nie to jaka ma być grubość warstwy odsączającej i o jaką wielkość wzrosną roboty ziemne;

Odpowiedź.

Podbudowa z tłuczni kamiennego ma być wykonana na warstwie odsączającej o grubości 15 cm. Roboty ziemne wzrosną o 315 m3.

3. Na jaką odległość ma być wywożony grunt z korytowania (transport drogami gruntowymi czy utwardzonymi) i czy składowanie gruntu jest odpłatne.

Odpowiedź.

Grunt będzie wywożony na odległość do 2 km drogami utwardzonymi bez odpłatności za składowanie gruntu.

4. Czy można wycenić roboty z pkt 2 i 3 przedmiaru używając innych pozycji katalogowych bardziej odpowiadających zakresowi robót drogowych, np.:
 - KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni
 - KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanych w hałdach z transportem urobku na odl. km. sam. samowyład.

Odpowiedź.

Należy wycenić roboty z 2 i 3 przedmiaru używając w/w pozycji katalogowych

Z poważaniem
Wójt Gminy Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Rozdzielnik do pisma ZP-GN/2/2007
z dnia 22 listopada 2007 roku

1. „ZUBB” - Zakład Usług Budowlano – Brukarskich Gęsiniec ul. Modrzewiowa 2
57-100 Strzelin. fax. 071/ 39 22 787