



Wójt Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55
55 – 065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski dn. 08.03.2013r.

FOP/0271/18.0/2013

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr postępowania FOP/ZP/3410/1/2013.

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont Świetlicy Wiejskiej w Jordanowie Śląskim – etap I”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
(nr ogłoszenia w BZP: 74998 – 2013 z dnia 21.02.2013r)**

W sprawie zapytań skierowanych do Zamawiającego – zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) - Wójt Gminy Jordanów Śląski wyjaśnia i odpowiada:

Pytanie 1.

Proszę o udostępnienie dokumentacji dotyczącej klimatyzacji (jaki klimatyzator, moc klimatyzatora, rodzaj kratki, dokładny wykaz elementów klimatyzacji i ich rozmieszczeń).

Zamawiający w przedmiarze robót, projektuje klimatyzację SRK71HEs1 o mocy 7,1 kw wraz z asortymentem i oprzyrządowaniem.

Pytanie 2.

W przedmiarach podany jest wentylator promieniowy. W opisie nie ma podanej instalacji wentylacyjnej. Proszę o udostępnienie projektu wentylacji oraz podania mocy wentylatora i dodanie do kosztorysu pozycji (rury wentylacyjnej, kratki wentylacyjnych, rodzaj i model kratki wentylacyjnych).

Zamawiający odstępuje od zamontowania wentylatorów promieniowych wyciąganych.

Pytanie 3.

Proszę o udostępnienie projektu centralnego ogrzewania.

Zamawiający wymaga ułożenia instalacji w miejsce instalacji istniejącej, na zasadzie wymiany starej na nową. Ewentualne różnice jakie wystąpią przy montażu będą na bieżąco korygowane w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Pytanie 4.

Ogrzewanie będzie z istniejącej kotłowni brak w opisie.

Zamawiający informuje, iż instalacja centralnego ogrzewania będzie podłączona do istniejącej kotłowni.



Wójt Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55
55 – 065 Jordanów Śląski

Pytanie 5.

Proszę o wyszczególnienie grzejników typ, model, moc np. CV 55 600x1000

Zamawiający wymaga montażu instalacji grzewczej – grzejników zwykłych, panelowych o powierzchni grzewczej odpowiadającej, kubaturze planowanych pomieszczeń.

Pytanie 6.

W przedmiarach brak zaworów grzejnikowych zasilających (termostatyczne czy zwykłe) i odcinających.

Zamawiający proponuje instalację zaworów zwykłych zasilających i odcinających.

Pytanie 7.

Proszę o podanie z jakich rur ma być wykonane centralne ogrzewanie.

Zamawiający proponuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z miedzi.

Pytanie 8.

Proszę o udostępnienie dokumentacji instalacji wod. – kan.

Zamawiający wymaga ułożenia instalacji w miejsce instalacji istniejącej, na zasadzie wymiany starej na nową. Ewentualne różnice jakie wystąpią przy montażu będą na bieżąco korygowane w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Pytanie 9.

Proszę o udostępnienie dokumentacji instalacji kanalizacyjnej i podłączenia do sieci zewnętrznej poprzez studzienkę rewizyjną.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją na wykonanie instalacji kanalizacyjnej oraz na wykonanie studzienki. Instalacja wyprowadzona na zewnątrz.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

/-/ Henryk Kuriata