



**Wójt Gminy Jordanów Śląski**  
**ul. Wrocławska 55**  
**55 – 065 Jordanów Śląski**

---

---

Jordanów Śląski dn. 08.03.2013r.

FOP/0271/18.1/2013

**Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr postępowania FOP/ZP/3410/1/2013.**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont Świetlicy Wiejskiej w Jordanowie Śląskim – etap I”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  
(nr ogłoszenia w BZP: 74998 – 2013 z dnia 21.02.2013r)**

W sprawie zapytań skierowanych do Zamawiającego – zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) - Wójt Gminy Jordanów Śląski wyjaśnia i odpowiada:

**Część I.**

**Pytanie 1.**

**Brak obmiaru rurociągów c.w.u i zimnej wody oraz p.poż. – proszę podać rozwiązanie podłączenia urządzeń wody i p.poż.**

*Zamawiający wymaga ułożenia instalacji w miejsce instalacji istniejącej, na zasadzie wymiany starej na nową. Ewentualne różnice jakie wystąpią przy montażu będą na bieżąco korygowane w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.*

**Pytanie 2.**

**Brak projektu instalacji wodociągowej – proszę o dokumentację.**

*Zamawiający wymaga ułożenia instalacji w miejsce instalacji istniejącej, na zasadzie wymiany starej na nową. Ewentualne różnice jakie wystąpią przy montażu będą na bieżąco korygowane w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.*

**Pytanie 3.**

**Brak projektu c.o., brak zestawienia grzejników, proszę o informację co jest źródłem ciepła instalacji c.o..**

*Zamawiający wymaga ułożenia instalacji w miejsce instalacji istniejącej, na zasadzie wymiany starej na nową. Ewentualne różnice jakie wystąpią przy montażu będą na bieżąco korygowane w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający wymaga montażu instalacji grzewczej – grzejników zwykłych, panelowych o powierzchni grzewczej odpowiadającej, kubaturze planowanych pomieszczeń. Zamawiający informuje, iż instalacja centralnego ogrzewania będzie podłączona do istniejącej kotłowni.*



**Wójt Gminy Jordanów Śląski**  
**ul. Wrocławska 55**  
**55 – 065 Jordanów Śląski**

---

---

**Pytanie 4.**

**Proszę podać jakie należy zastosować wentylatory promieniowe.**

*Zamawiający odstępuje od zamontowania wentylatorów promieniowych wyciąganych.*

**Pytanie 5.**

**Proszę podać jakie należy zastosować urządzenia klimatyzacji.**

*Zamawiając w przedmiarze robót, projektuje klimatyzację SRK71HEs1 o mocy 7,1 kw wraz z asortymentem i oprzyrządowaniem.*

**Część II.**

**Pytanie 1.**

**Proszę o wskazanie umiejscowienia tak dużej ilości m2 ścianek aluminiowych opisanych w pozycji 67 przedmiar robót.**

*Zamawiający proponuje montaż ścianki aluminiowej, przesuwanej, w celu podziału sali głównej na dwie części, z możliwością odrębnego wykorzystania mniejszych pomieszczeń.*

Wójt Gminy Jordanów Śląski

/-/ Henryk Kuriata