



Wójt Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55
55 – 065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski dn. 11.03.2013r.

FOP/0271/18.2/2013

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr postępowania FOP/ZP/3410/1/2013.

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont Świetlicy Wiejskiej w Jordanowie Śląskim – etap I”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
(nr ogłoszenia w BZP: 74998 – 2013 z dnia 21.02.2013r)**

W sprawie zapytań skierowanych do Zamawiającego – zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) - Wójt Gminy Jordanów Śląski wyjaśnia i odpowiada:

Pytanie 1.

Czy w poz. 90 należy ująć podwójną umywalkę metalową, czy ma to być umywalka spełniająca jakieś specjalne wymagania?

Zamawiający wymaga instalacji podwójnej umywalki metalowej.

Pytanie 2.

Czy można określić wielkość poszczególnych grzejników z poz. 147?

Zamawiający wymaga ułożenia instalacji w miejsce instalacji istniejącej, na zasadzie wymiany starej na nową. Ewentualne różnice jakie wystąpią przy montażu będą na bieżąco korygowane w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający wymaga montażu instalacji grzewczej – grzejników zwykłych, panelowych o powierzchni grzewczej odpowiadającej, kubaturze planowanych pomieszczeń.

Pytanie 3.

W pozycjach 154 – 156 ujęto demontaż instalacji wentylacyjnej i wentylatorów promieniowych, czy w pozycji 157 nie powinien być montaż wentylatorów osiowych?

Zamawiający odstępuje od zamontowania wentylatorów promieniowych wyciąganych.

Pytanie 4.

Proszę o podanie mocy urządzeń klimatyzacyjnych z poz. 158.

Zamawiając w przedmiarze robót, projektuje klimatyzację SRK71HEs1 o mocy 7,1 kw wraz z asortymentem i oprzyrządowaniem.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

/-/ Henryk Kuriata