

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TOMICACH GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI

1. Inwestor:

Gmina Jordanów Śląski,
ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski.

2. Lokalizacja:

Tomice, Gmina Jordanów Śląski
działka nr 132, obręb Tomice.

3. Dane techniczne:

Teren o powierzchni: - 351,86 m²
Powierzchnia chodników: - 89,54 m²

4. Dane ogólne:

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej, położenie ścieku, wydzielenie chodników. Wykonanie nowej nawierzchni chodników /kolor czerwony/ i drogi wewnętrznej /kolor szary/ z kostki brukowej betonowej.

5. Stan istniejący:

- brak infrastruktury technicznej dot. drogi.
- nawierzchnia tłuczniowa z licznymi zapadlinami, zanieczyszczona gruntem.

6. Dane konstrukcyjne nawierzchni:

- 6.1. Przygotować istniejącą nawierzchnię tłuczniową jako podbudowę poprzez oczyszczenie z ziemi roślinnej, wyrównanie i korytowanie.
- 6.2. Położyć warstwę tłucznia, grubość warstwy 15 cm po uwałowaniu jako podbudowę placu manewrowego oraz warstwę 10 cm jako podbudowę pod chodnik.
- 6.3. Położyć ściek z kostki kamiennej /2x/ na fundamencie betonowym wraz z oporem. Fundament położyć na podsypce piaskowej – warstwa grubości 10 cm.
- 6.4. Nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej szarej grubości 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, krawężniki drogowe betonowe 15/30cm na fundamencie betonowym z oporem.
- 6.5. Nawierzchnia chodników z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

grubości 5,0 cm. Obrzeża betonowe 8/30 cm osadzone na fundamencie betonowym z oporem.

- 6.6. Odwodnienie powierzchniowe - spadek jednostronny 2,5 %.

Opracował:


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Urzędu Gminy Jordanów Śl.

mgr inż. Teodor Wojtezak
upr. budowlane nr ew. 271/69