



*Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
ul. Wrocławską 55
55-065 Jordanów Śląski*

Jordanów Śląski dn. 04.04.2014r.

PSP.ZP.34.343.1.14/1

**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
PSP.ZP.34.343.1.14**

DOTYCZY: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację oddziałów przedszkolnych w gminie Jordanów Śląski” w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia: BZP 64147-2014 z dnia 26.03.2014)

Pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1- Dostosowanie pomieszczeń- toalety dzieci i personelu

Proszę o podanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wymiary poszczególnych kabin, czy kabiny będą osadzone na nóżkach (jaka wysokość nóżek), drzwi wahadłowe, czy zamykane na zamek?

Zamawiający odpowiada:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dotyczy kabiny trzydziałowej:

1. Zakup kabiny WC do toalety dzieci trzydziałowej z drzwiami z laminowanych płyt wiórowych LPW o grubości 18 mm. Kabina na nóżkach, wysokość nóżek 15 cm, wysokość kabiny 140 cm, głębokość 120 cm, szerokość 300 cm z podziałem na 3 toalety po 100 cm szerokości każda, wymiary drzwi wys. 140 cm, szer. 80 cm, drzwi bez zamka z podchwytem w kształcie kierownicy.

Dotyczy kabiny dwudziałowej:

2. Zakup kabiny WC do toalety dzieci dwudziałowej z drzwiami z laminowanych płyt wiórowych LPW o grubości 18 mm. Kabina na nóżkach, wysokość nóżek 15 cm, wysokość kabiny 140 cm, głębokość 120 cm, szerokość 200 cm z podziałem na 2 toalety po 100 cm szerokości każda, wymiary drzwi wys. 140 cm, szer. 80 cm, drzwi bez zamka z podchwytem w kształcie kierownicy.

Z poważaniem
/-/ Wioletta Majka – Stangret
Dyrektor Szkoły