



GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski, dnia 17 października

2014 r.

L.dz. GN.ZP.271.5.2014

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr postępowania GN.ZP.271.5.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - przepompowni wody pitnej oraz remont sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowice prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia w BZP: 329146-2014 z dnia 03.10.2014 oraz zmiana ogłoszenia 345240-2014 z dnia 16.10.2014)

Dotyczy: Zapytań skierowanych do Zamawiającego

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Wójt Gminy Jordanów Śląski wyjaśnia i odpowiada:

Pytanie 1

Zamawiający w punkcie 6.2.1 SIWZ dot wykazu robót budowlanych wymaga, 2 zadania budowy sieci wodociągowej nie mniej niż 500m każda, wykonania jednej przepompowni dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, natomiast w punkcie 6.3.3 Zamawiający wymaga; dwa zadania dotyczące budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej ni mniej niż 2000m każda, budowa jednej przepompowni i jedno zadanie polegające na nadzorze archeologicznym ...
Pytanie: Jakie warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia musi spełnić Wykonawca?

Odpowiedź:

Wykaz wykonanych w okresie 5 lat robot budowlano - montażowych wg załącznika nr 4 do oferty potwierdzający wykonanie prac objętych przetargiem, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj 2 zadania budowy sieci wodociągowej nie mniej niż 500m każda , wykonanie jednej przepompowni.

Wójt Gminy Jordanów Śląski
/-/ Henryk Kuriata