



GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski, dnia 15 grudnia 2014

r.

L.dz. GN.ZP.271.7.2014

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr postępowania GN.ZP.271.7.2014

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - przepompowni wody pitnej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia w BZP: 404132-2014 z dnia 09.12.2014r.)

Dotyczy: Zapytań skierowanych do Zamawiającego

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Wójt Gminy Jordanów Śląski wyjaśnia i odpowiada:

Pytanie 1

Czy należy uwzględnić podłączenie hydroforni ze zbiornikiem , jeżeli tak to jaki materiał i ile .

Odpowiedź:

Do wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić podłączenie przepompowni z komorą zasuw przy zbiorniku zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej t.j. „podłączenie zestawu hydroforowego z istniejącej komory przy zbiorniku wyrównawczym- rurociąg ssący z rur PE 100 SDR17 fi 160 mm o długości 28,5 m.”

Pytanie 2

Czy należy uwzględnić połączenie hydroforni z rurociągiem fi 160 , jeżeli tak to proszę podać rozwiązanie i materiały.

Odpowiedź:

Do wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić połączenie przepompowni z istniejącym rurociągiem fi 160 zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej t.j wykonanie rurociągu tłocznego z rur PVC fi160 z zestawu hydroforowego i podłączyć z istn. rurociągiem przez wstawienie trójnika , nasuwek MM-A fi 160 mm i zamontowanie na rurociągu łączącym nowej zasuw fi 150 mm z obudową teleskopową i skrzynką żel.

Pytanie 3

Czy należy uwzględnić podłączenie elektryczne szafy sterowniczej , jeżeli tak to proszę podać ilość przewodu , materiał, miejsce wpięcia , parametry tech.

Odpowiedź:

Do wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić podłączenie szafy sterowniczej i zestawu hydroforowego poprzez położenie kabla zasilającego długości 30 mb. ogniotrwałego YKYŻo 5x6mm² z istniejącej rozdzielni w SUW.

Wójt Gminy Jordanów Śląski
/-/ Henryk Kuriata