



GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski, dnia 25 maja

2015 r.

L.dz. GN.ZP.3410.4.2015

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr postępowania GN.ZP.3410.4.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim – zbiornik wody czystej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia w BZP: 115042-2015 z dnia 15.05.2015)

Dotyczy: Zapytań skierowanych do Zamawiającego

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Wójt Gminy Jordanów Śląski wyjaśnia i odpowiada:

Pytanie 1

W umowie opisano:

Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociznie.

Ze względu na fakt iż gwarancja wykonania jest kryterium oceny prosimy o określenie jaki jest wymagany minimalny i maksymalny okres gwarancji.

Odpowiedź:

Minimalny okres gwarancji został określony w § 3 SIWZ, który wynosi 24 miesięcy, natomiast maksymalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 22 przedmiaru robót budowlanych t.j. „Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. Do 20 m w ilości 138,725 m²” Czy tą pozycję należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym? Jak wynika z zakresu robót budowlanych w tym przedmiarze wydają się zbędne ustawienie rusztowań do wykonania robót fundamentowych.

Odpowiedź:

Pozycja przedmiaru dotyczy robót budowlano-montażowych związanych z posadowieniem/montażem zbiornika stalowego. Pozycję należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 3

Czy należy do opaski zbiornika z płyt chodnikowych betonowych zastosować obrzeża betonowe?

Odpowiedź:

Do opaski zbiornika z płyt chodnikowych betonowych zastosować obrzeża betonowe.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

/-/ Henryk Kuriata